

« 11 » 07 2023 г.

АКТ

гидравлического испытания внутренней системы отопления

Потребитель: МКД ВОСТОЧНАЯ 23

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

инженер – сантехник ООО «ТЭК» Лапа Р.А.

слесарь – сантехник ООО «ТЭК» Епищенков В.В.

Директор ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ» Шрейбер В.Т.

представитель т/снабжающей организации инженер цеха теплосети ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» _____

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание внутренней системы отопления жилого дома по ул. **ВОСТОЧНАЯ 23**







При осмотре установлено:

1. Гидравлическое испытание производилось давлением 0,6 МПа (6 кгс/см²) в течении 10 мин., падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см²).
2. При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение: На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Теплопотребляющая установка МКД ВОСТОЧНАЯ 23 выдержала испытание и пригодна к эксплуатации в Отопительно-зимний период **2023 - 2024гг.**

Члены комиссии:

 _____	 _____
(подпись)	(Ф.И.О.)
 _____	 _____
(подпись)	(Ф.И.О.)
 _____	 _____
(подпись)	(Ф.И.О.)
_____	_____
(подпись)	(Ф.И.О.)

