

«24» 06 2022г.

## АКТ

### на промывку внутренней системы отопления

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

инженер – сантехник ООО «ТЭК» Лапа Р.А.

слесарь – сантехник ООО «ТЭК» Епищенков В.В.

Директор ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ» Шрейбер В.Т.









представитель т/снабжающей организации инженер цеха теплосети ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» наг. сссссс ОДС ЦТСеке Петяков ВВ

составили настоящий акт в том, что произведена промывка внутренней системы отопления после окончания отопительного периода (монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб) жилого дома по ул.

60 лет ВЛКСМ 36 12 корпус

Промывка внутренней системы отопления производилась гидропневматическим методом с расходом в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3 - 5 раз до полного осветления воды и отсутствия механических примесей.

Члены комиссии:

 _____	 _____
(число, подпись)	(Ф.И.О.)
 _____	 _____
(число, подпись)	(Ф.И.О.)
 _____	 _____
(число, подпись)	(Ф.И.О.)
 _____	 _____
(число, подпись)	(Ф.И.О.)



«24» 06 2022 г.

АКТ

гидравлического испытания внутренней системы отопления

Потребитель: 60 лет / ВЛКСМ 36

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

инженер – сантехник ООО «ТЭК» Лапа Р.А.

слесарь – сантехник ООО «ТЭК» Епищенков В.В.

Директор ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ» Шрейбер В.Т.

представитель т/снабжающей организации инженер цеха теплосети ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» \_\_\_\_\_

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание внутренней системы отопления жилого дома по ул.

60 лет / ВЛКСМ 36








При осмотре установлено:

- 1. Гидравлическое испытание производилось давлением 0,6 МПа (6 кгс/см<sup>2</sup>) в течении 10 мин., падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см<sup>2</sup>).
- 2. При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение: На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Теплопотребляющая установка 60 лет / ВЛКСМ 36 выдержала испытание и пригодна к эксплуатации в Отопительно-зимний период 2022-2023 гг.

Члены комиссии:

 _____ (подпись)	 _____ (Ф.И.О.)
 _____ (подпись)	 _____ (Ф.И.О.)
 _____ (подпись)	 _____ (Ф.И.О.)
 _____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)



«24» 06 2022г.

АКТ

гидравлического испытания ИТП

Потребитель: 60 ЛЕТ/ВАКСМ 36

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

инженер – сантехник ООО «ТЭК» Лапа Р.А.

слесарь – сантехник ООО «ТЭК» Епищенков В.В.

Директор ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ» Шрейбер В.Т.

представитель т/снабжающей организации инженер цеха теплосети ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» \_\_\_\_\_

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание ИТП жилого дома по ул. 60 ЛЕТ/ВАКСМ 36

При осмотре установлено:

1. Гидравлическое испытание производилось давлением 1,0 МПа (10 кгс/см<sup>2</sup>) в течении 10 мин., падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см<sup>2</sup>).







2. При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Тепловой пункт 60 ЛЕТ/ВАКСМ 36 выдержал испытание и пригоден к эксплуатации в Отопительно-зимний период 2022 2023гг.

Члены комиссии:

 _____ (подпись)	 _____ (Ф.И.О.)
 _____ (подпись)	 _____ (Ф.И.О.)
 _____ (подпись)	 _____ (Ф.И.О.)
_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)



« 24 » 06 20 22 г

**АКТ  
на ремонт запорной арматуры**

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

инженер – сантехник ООО «ТЭК» Лапа Р.А.

слесарь – сантехник ООО «ТЭК» Епищенков В.В.

Директор ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ» Шрейбер В.Т.

составили настоящий акт о том, что произведен ремонт (ревизия) запорной арматуры ИТП и арматуры системы отопления жилого дома по ул.

60 лет ВЛКСМ 36

Члены комиссии:

[подпись]  
(подпись)

Лапа Р.А.  
(Ф.И.О.)

[подпись]  
(подпись)

Епищенков В.В.  
(Ф.И.О.)

[подпись]  
(подпись)

Шрейбер В.Т.  
(Ф.И.О.)

