

« 17 » 07 20 23 г.

АКТ

гидравлического испытания ИТП

Потребитель: МКД ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ 18 ИТП 1,2,3

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

инженер – сантехник ООО «ТЭК» Лапа Р.А. _____

слесарь – сантехник ООО «ТЭК» Епищенко В.В. _____

Директор ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ» Шрейбер В.Т _____

представитель т/снабжающей организации инженер цеха теплосети ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» _____

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание ИТП жилого дома по ул. ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ 18

При осмотре установлено:

1. Гидравлическое испытание производилось давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²) в течении 10 мин., падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см²).

2. При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Тепловой пункт МКД ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ 18 ИТП 1,2,3 выдержал испытание и пригоден к эксплуатации в Отопительно-зимний период 2023 - 2024гг.

Члены комиссии:

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)



Шрейбер В.Т.
