

АКТ

г. Железногорск
Красноярского края

«25» июля 2024 г.

Комиссия в составе:
инженера СТО Р.А. Лапа
Директора ООО УО «Балтийская» В.Т. Шрейбера
слесаря-сантехника А.Е. Исаева


25.07.2024 г. в 15 ч 49 мин. поступила заявка от КВС № 111 по адресу: ул. Восточная, 57 (журнал - заявка № 290) о течи по штрабе в туалете
В 16 ч 05 мин бригада прибыла в кв. № 111 по адресу: ул. Восточная, 57 и осмотрела течь в туалете
В 16 ч 10 мин 25.07.2024 г поступила заявка от КВС № 115 по адресу: ул. Восточная, 57 (эл. журнал - заявка № 13500) о затоплении потолка в комнате
В 16 ч 20 мин бригада произвела осмотр потолка в комнате в квартире № 115.

Было принято решение осмотреть кв № 117 (ул. Восточная, 57), в результате чего было установлено, что на общедомовом стояке КНС в туалете лопнула чугунная муфта Ду 100 мм.

26.07.2024 г. на общедомовом стояке КНС была произведена замена участка трубопровода КНС чугун 4 м с кв. № 117 до кв. № 120. Ду 100 мм на п/пропиленовый Ду 100 мм.


Акт выполненных работ от 26.07.2024 г б/н.

Директора ООО УО «Балтийская»




В.Т. Шрейбер

Инженера СТО



Р.А. Лапа

Слесарь-сантехник



А.Е. Исаев