

ПРЕДПИСАНИЕ.

Уважаемый квартиросъёмщик проживающий по адресу пр. Ленинградский 59,
кв № 144.

Просим Вас, в кратчайшие сроки произвести устранение течи на полотенцесушителе
и установить перемычку на нем, либо привести систему отопления ванной комнаты в
соответствии с первоначальным проектом (полотенцесушитель выполнить под приварку).


Инженер Сантехнических систем ООО УО «Балтийская»



Р.А. Лапа

22.03.2024г.

Предписание получил
КВС пр. Ленинградский, 59, кв № 144



22.03.2024г.