

« 27 » 06 2024.

АКТ

гидравлического испытания ИТП

Потребитель: Семинский 22

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

инженер – сантехник ООО «ТЭК» Лапа Р.А. _____

слесарь – сантехник ООО «ТЭК» Епищенков В.В. _____

Директор ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ» Шрейбер В.Т _____

представитель т/снабжающей организации инженер цеха теплосети ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» _____

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание ИТП жилого дома по ул. Семинский 22

При осмотре установлено:





1. Гидравлическое испытание производилось давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²) в течении 10 мин., падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см²).
2. При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Тепловой пункт МКД Семинский 22 выдержал испытание и пригоден к эксплуатации в Отопительно-зимний период 2024 - 2025гг.

Члены комиссии:

 (подпись)	 (Ф.И.О.)
 (подпись)	 (Ф.И.О.)
(подпись)	(Ф.И.О.)
(подпись)	(Ф.И.О.)