

ООО «ТЭК»

Акт № 31224

О выводе из эксплуатации оборудования.

г. Железногорск

«3» декабря 2024г.

Адрес: ул. Октябрьская, 5

Инженер КИПиА ООО «ТЭК» Косяков Г.С. установил:

После перехода МКД по ул. Октябрьская, 5 в ООО «УО Балтийская» при обследовании УУТЭ по адресу Октябрьская, 5 было обнаружено отсутствие терминала передачи данных с помощью радио передатчика - GSM модем RX-100 с интерфейсом RS-232 с комплектом периферии (блок питания 12V, антенна, кабель rs232). Данный комплект с модемом включен в перечень оборудования установленного в УУТЭ при монтаже и сдаче оборудования в эксплуатацию и служит для обеспечения беспроводного сбора данных с промышленного устройства Вычислитель ВКТ-7

Для продолжения корректной работы узла учёта и оперативного сбора данных с Вычислителя ВКТ-7 расположенного по адресу ул. Октябрьская, 5 требуется установить терминал передачи данных с помощью радио передатчика - GSM модем RX-100 с интерфейсом RS-232 с комплектом периферии (блок питания 12V, антенна, кабель rs232). Временно был установлен аналогичный б/у комплект с модемом из резерва.

Инженер КИПиА ООО «ТЭК» Косяков Г.С.

