



Красноярскэнергосбыт

Пригородное межрайонное отделение
ПАО «Красноярскэнергосбыт»

пр. Красноярский рабочий, д. 32, г. Красноярск
Российская Федерация 660123

тел. (391) 237-18-82; (391) 212-05-52

kanz@krsk-sbit.ru
www.krsk-sbit.ru

Наименование потребителя:

ООО УО «Балтийская»

Абонентский №: 1000601066

Адрес объекта: г. Железнодорожск,

пр. Ленинградский, д. 107

Наименование объекта:

МКД	X	Нежилое помещение		Иное	
-----	---	-------------------	--	------	--

Телефон: +7-923-294-39-10

+7									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Акт № 1125

«12» апреля 2021 г.

проверки прибора учёта электрической энергии «10» час «55» мин

1. Основание для проведения проверки: плановая / внеплановая

Заявление от потребителя	Выявление факта нарушения сохранности контрольных пломб
Отсутствие показаний расчетного прибора учета 2 и более расчетных периодов подряд	Срабатывание индикаторов вскрытия электронных пломб

2. Форма проверки: визуальный осмотр.

3. Лица, принявшие участие в проверке:

Наименование лица	Должность	ФИО
ПАО «Красноярскэнергосбыт»	Инспектор ГОП Пригородного МРО	Елизаров Д. А.
Потребитель	Директор ООО УО «Балтийская»	Шрейбер В. Т.
Сетевая организация	-	-
Исполнитель коммунальной услуги	-	-

4. Лица, приглашенные для участия в проверке, но не принявшие в ней участие:

Наименование лица	Наименование организации
Потребитель	-
Сетевая организация	АО «КрасЭКО»
Исполнитель коммунальной услуги	-

5. Место установки учета:

Низковольтный щит объекта электроснабжения	ВРУ-0,4 кВ жилого дома	X	РУ-0,4 кВ ТП № _____ / РП № _____
--	------------------------	---	-----------------------------------

6. Характеристики прибора учета:

№	Тип	Номер	Показания	Ином, А		Уном, кВ		Дата поверки / окончания поверки	Кл. точности	
	SM 301 T	4015001390	011786,1	1(5)-7,5	X	100		01.06.2015 / 16 лет	0,5S	X
				5-50(60)		220			0,5	
				10-100		380	X		1	
1	Пломбы и знаки визуального контроля, установленные на момент начала проверки			Соответствие оттиска поверителя записи в паспорте или свидетельстве о поверке						
	Клеммная крышка	464 3402		Да						X
	Антимагнитная	-		Нет						
	Иное оборудование	-		Паспорт или свидетельство не представлены						

№	Тип	Номер	Показания	Ином, А		Уном, кВ		Дата поверки / окончания поверки	Кл. точности	
	ЦЭ6803В М7 Р32	110157715	000438,0	1(5)-7,5	X	100		31.03.2017 / 16 лет	0,5S	
				5-50(60)		220			0,5	
				10-100		380	X		1	X
2	Пломбы и знаки визуального контроля, установленные на момент начала проверки			Соответствие оттиска поверителя записи в паспорте или свидетельстве о поверке						
	Клеммная крышка	465 3441	Да		X					
	Антимагнитная	17* 060357	Нет							
	Иное оборудование	-	Паспорт или свидетельство не представлены							

7. Характеристики измерительных трансформаторов:

№	Вид	Тип	Номинал	Номер	Дата поверки / окончания поверки	Кл. точности		
1	A	ТТ	T-0,66	250/5	744484	30.03.2017 / 8 лет	0,5S	
	B		T-0,66	250/5	744477	30.03.2017 / 8 лет	0,5S	X
	C		T-0,66	250/5	744485	30.03.2017 / 8 лет	0,5	X
		Пломбы и знаки визуального контроля, установленные на момент начала проверки:						
	A	Первичные цепи	-					
		Вторичные цепи	0038432					
B	Первичные цепи	-						
	Вторичные цепи	0038433						
C	Первичные цепи	-						
	Вторичные цепи	0038434						

№	Вид	Тип	Номинал	Номер	Дата поверки / окончания поверки	Кл. точности		
2	A	ТТ	T-0,66	200/5	883304	15.06.2017 / 8 лет	0,5S	
	B		T-0,66	200/5	883297	15.06.2017 / 8 лет	0,5	X
	C		T-0,66	200/5	883309	15.06.2017 / 8 лет	0,5S	X
		Пломбы и знаки визуального контроля, установленные на момент начала проверки:						
	A	Первичные цепи	-					
		Вторичные цепи	0038437					
B	Первичные цепи	-						
	Вторичные цепи	0038436						
C	Первичные цепи	-						
	Вторичные цепи	0038435						

8. Результаты проверки:

Соответствие прибора учёта/измерительного комплекса/системы учёта требованиям НТД	соответствует	✓	не соответствует	
Безучётное потребление электрической энергии	имеется		отсутствует	✓
Замечания к прибору учёта/измерительному комплексу/системе учёта	да		нет	✓

Примечания:

На момент осмотра электроустановка – включена (отключена).

Нежилые помещения, находящихся в жилом доме:

1. Лифтёрная: МП «Городское жилищно-коммунальное управление» (аб. № 1000670419), минусовка расхода эл. энергии: имеется (отсутствует).

Сведения об иных объектах, находящихся в жилом доме:

1. Усилитель: ООО «Эридан» (аб. № 1000669550), минусовка расхода эл. энергии: имеется.

2. Коммутатор: МП «Городская телефонная сеть» (аб. № 1000630047), минусовка расхода эл. энергии: отсутствует.

Причина отказа лица от подписания акта либо несогласия с указанными в акте результатами проверки:

Лица, отказавшиеся от подписания акта проверки:

Исполнитель коммунальной услуги	экземпляр акта вручен	не вручен	будет направлен по почте	✓	
Сетевая организация	экземпляр акта вручен	не вручен	будет направлен по почте	✓	
Потребитель	экземпляр акта вручен	не вручен	будет направлен по почте	✓	
ПАО «Красноярскэнергосбыт»					Подпись
					Ф.И.О

9. Подписи сторон:

Ф.И.О

Подпись

Елизаров Д. А.

