

Общество с ограниченной ответственностью
«Национальная Лифтовая Компания»
Испытательный центр

Аттестат № RA.RU.21HO38, дата внесения в реестр 07.02.2019г.
117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П620
тел. +7 (499) 213-14- 10

Электронная почта: ooo-nlk@bk.ru
ИНН 7724329280

г. Железнодорожск

« 24 » апреля 2025 г.

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Антонюк Ю.Д. в присутствии представителя
ФИО
специализированной организации, предъявившей лифт, ООО « ЛИФТСЕРВИС »
наименование организации, должность, ФИО
генерального директора Трифанова И.О.

и представителя владельца лифта ООО УО « Балтийская »
должность, наименование организации, ФИО
ответственного за эксплуатацию лифтового оборудования Харитонов А.В.

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019
Идентификационный номер лифта (рег., зав.) B7BH1221
Адрес установки: г. Железнодорожск, проспект Ленинградский , дом 22

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

- 1 Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
- 2 Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
- 3 Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (~~барабаном трения~~) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).
- 4 ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
	НЕ ВЫЯВЛЕНО	

