

« 31 » 05 20 22 г.

АКТ

гидравлического испытания ИТП

Потребитель: Монтажный ТЭ ИТП № 1, 2, 3

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

инженер – сантехник ООО «ТЭК» Лапа Р.А.

слесарь – сантехник ООО «ТЭК» Епищенко В.В.

Директор ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ» Шрейбер В.Т.

представитель т/снабжающей организации инженер цеха теплосети ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» _____

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание ИТП жилого дома по ул. Монтажный ТЭ ИТП № 1, 2, 3

При осмотре установлено:

1. Гидравлическое испытание производилось давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²) в течении 10 мин., падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см²).

2. При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Тепловой пункт Монтажный ТЭ выдержал испытание и пригоден к эксплуатации в Отопительно-зимний период 20 22 - 20 23 гг.

Члены комиссии:

<u>[подпись]</u>	<u>Лапа Р.А.</u>
(подпись)	(Ф.И.О.)
<u>[подпись]</u>	<u>Епищенко В.В.</u>
(подпись)	(Ф.И.О.)
<u>[подпись]</u>	<u>Шрейбер В.Т.</u>
(подпись)	(Ф.И.О.)
(подпись)	(Ф.И.О.)

