



	<b>Не выявлено</b>	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (Ф.И.О.)

**Таблица 2**

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
		ГОСТ 33984.1-2019	
1	Не работает освещение площадки перед МП	п.5.2.2.2.	06.05.23
2	Не работает табло 1 этажа	Р.Э.	06.05.23

**Рекомендации**

Устранить выявленные замечания в рекомендованные сроки.

Специалист \_\_\_\_\_  
ООО - НПК -  
СПЕЦИАЛИСТ ЛИФТОВ  
КОБЫЛКО Н.А.  
(подпись, штамп)

Кобылко Н.А.  
Ф.И.О.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта \_\_\_\_\_  
И.И.И.  
Подпись

Харитонов А.В.  
Ф.И.О.

Представитель специализированной лифтовой организации \_\_\_\_\_  
И.И.И.  
Подпись

Трифанов И.О.  
Ф.И.О.