

ООО «ТЭК»

Акт № 171224

О выводе из эксплуатации оборудования.

г. Железногорск

«23» декабря 2024г.

Адрес: Ленинградский 22


Инженер КИПиА ООО «ТЭК» Косяков Г.С. установил:

Прибор учета ХВС подающий СВХД 32 № 2013 8527275 имеет эксплуатационный износ, вследствие чего механика прибора перестала работать, что подтверждается отчетом суточных параметров за период с 23.11.24 по 22.12.24г. и проверкой прибора и его подключения по месту установки.

Причина неисправности: Прибор учета ХВС подающий имеет эксплуатационный износ, вследствие чего механика прибора перестала работать.

Для продолжения работы узла учёта требуется восстановить работоспособность прибора ХВС подающего путем его замены на аналогичный по характеристикам с действующей поверкой.

Инженер КИПиА ООО «ТЭК» Косяков Г.С.



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за период с 23.11.24 по 22.12.24

Абонент: УО Балтийская
Адрес: Ленинградский, 22
Тепловычислитель: ВКТ-7
Заводской номер: 85377

Ввод 2
Схема подключения: 3
Контрольная сумма:
Программное обеспечение: 2.7
Тхв= 5 °С

ДАТА	ГВС											ХВС	ВРЕМЯ		РАСЧЕТ		
	t1	t2	dt	P1	P2	V1	M1	V2	M2	Mг	Q0		V3	ВНР		ВОС	V1-V2
	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	м3	т	м3	т	т	Гкал		м3	ч		ч	м3
23.11.24	54.55	26.67	27.88	3.34	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	25,80	24.0	0.0	0,00		
24.11.24	53.72	26.66	27.06	3.35	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	27,80	24.0	0.0	0,00		
25.11.24	49.81	26.73	23.08	3.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	19,70	24.0	0.0	0,00		
26.11.24	49.85	26.93	22.92	3.20	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	17,80	24.0	0.0	0,00		
27.11.24	48.79	26.86	21.93	3.14	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	21,70	24.0	0.0	0,00		
28.11.24	45.75	26.95	18.80	3.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	19,50	24.0	0.0	0,00		
29.11.24	49.19	26.97	22.22	3.20	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	20,30	24.0	0.0	0,00		
30.11.24	52.47	26.88	25.59	3.26	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	26,50	24.0	0.0	0,00		
01.12.24	53.26	27.01	26.25	3.35	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	26,20	24.0	0.0	0,00		
02.12.24	53.33	27.26	26.07	3.28	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	19,20	24.0	0.0	0,00		
03.12.24	50.83	26.80	24.03	3.23	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	20,60	24.0	0.0	0,00		
04.12.24	48.09	26.55	21.54	3.13	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	21,00	24.0	0.0	0,00		
05.12.24	47.48	26.51	20.97	3.06	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	19,80	24.0	0.0	0,00		
06.12.24	48.01	26.60	21.41	3.09	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	21,40	24.0	0.0	0,00		
07.12.24	49.74	26.62	23.12	3.19	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	25,00	24.0	0.0	0,00		
08.12.24	50.47	26.57	23.90	3.20	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	25,70	24.0	0.0	0,00		
09.12.24	55.80	26.48	29.32	3.35	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	12,40	24.0	0.0	0,00		
10.12.24	57.00	26.66	30.34	3.41	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	10,30	24.0	0.0	0,00		
11.12.24	57.64	26.73	30.91	3.49	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	7,80	24.0	0.0	0,00		
12.12.24	51.62	26.54	25.08	3.26	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	8,50	24.0	0.0	0,00		
13.12.24	47.67	26.40	21.27	3.10	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	5,80	24.0	0.0	0,00		
14.12.24	47.48	26.37	21.11	3.14	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	7,30	24.0	0.0	0,00		
15.12.24	48.19	26.44	21.75	3.18	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	5,30	24.0	0.0	0,00		
16.12.24	49.94	26.57	23.37	3.18	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	3,70	24.0	0.0	0,00		
17.12.24	51.28	26.57	24.71	3.21	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	7,20	24.0	0.0	0,00		
18.12.24	58.93	26.78	32.15	3.53	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0,00	24.0	0.0	0,00		
19.12.24	60.92	26.64	34.28	3.57	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0,00	24.0	0.0	0,00		
20.12.24	59.73	26.36	33.37	3.54	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0,00	24.0	0.0	0,00		
21.12.24	58.36	26.32	32.04	3.46	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0,00	24.0	0.0	0,00		
22.12.24	53.57	25.98	27.59	3.25	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0,00	24.0	0.0	0,00		
Итого						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	426,30	720,0	0,0	0,00		
Средние	52,12	26,65	25,47	3,26	1,07												

Показания интеграторов									
	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	V3	ВНР	
Дата	м3	т	м3	т	т	Гкал	м3	ч	
23.11.24 0:00	1686.41	1650.74	1171.27	1149.46	501.28	36.693	1255,40	1927.00	
23.12.24 0:00	1686.41	1650.74	1171.27	1149.46	501.28	36.693	1681,70	2647.00	
Итого:	0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.00	0.000	426,30	720.00	

Представитель абонента:



Представитель PCO: