

22.05.2026г.

Кому Директору ООО УО «Балтийская»
Шрейбер В.Т.
(должность, Ф.И.О.)

АКТ

о повреждении лифтового оборудования

Комиссией в составе представителей обслуживающей организации ООО «ЛИФТСЕРВИС» заместителя директора-главного инженера Плотникова Н.Е., начальника участка Глухова П.Е. и специалиста по организации эксплуатации лифтов ООО УО «Балтийская» Харитонов А.В. составлен настоящий акт о нижеследующем:

21.05.2026г. при проведении технического обслуживания на лифте по адресу Ленинградский пр. д.111 лифт Б электромехаником по лифтам была обнаружена порвавшаяся прядь на одном тяговом канате. Износ канатоведущего шкива отсутствует.

Комиссия, изучив техническое состояние тяговых канатов и КВШ, пришла к выводу о необходимости замены одного тягового каната.

Члены комиссии:

Заместитель директора-главный инженер
ООО «ЛИФТСЕРВИС»



Н.Е. Плотников

Начальник участка ООО «ЛИФТСЕРВИС»



П.Е. Глухов

Специалист по организации эксплуатации
лифтов ООО УО «Балтийская»



А.В. Харитонов

- замена каната на 14 шт.
выполнена 27.05.2026



Приложение 1
Пр-т Ленинградский д. 111 лифт А (груз.)

