

АКТ

ЗАТО г. Железногорск  
Красноярского края

«28» августа 2023 г.  
18 ч. 35 мин.

**Комиссией в составе:**

инженера-сантехника Р.А. Лапа

слесаря-сантехника А.Е. Исаев

слесаря-сантехника В.В. Епищенков

КВС \_\_\_\_\_ кв № 12 МКД по адресу: Ленинградский, 107

Заявка о затоплении квартир №№ 7; 4 поступила 28 августа 2023 г в 18 ч 35 мин от директора ООО «УО «Балтийская» В.Т. Шрейбера.

Аварийная бригада прибыла на место в 18 ч. 48 мин., перекрыла горячую и холодную воду по стоякам квартир №№ 4; 7 - кухня, ванна и отопление.

В квартире № 12 никто не открыл.

В 19 ч 30 мин. пришел КВС.

Зашли в квартиру и увидели, что весь пол в квартире залит горячей водой. В ванной и туалете пол сухой. На кухне пол залит горячей водой, под раковиной на гибкой подводке по горячей воде обнаружена течь, лопнула гибкая подводка на кухонный смеситель по горячей воде – зона ответственности КВС.

Перекрыли отсечные в квартире № 12 по горячей и холодной воде.

В 20 ч. 05 мин. открыли воду по стоякам квартир №№ 7; 4 по горячей, холодной воде, отоплению.

Инженер-сантехник/слесарь-сантехник \_\_\_\_\_ ( Р.А. Лапа )

Слесарь-сантехник \_\_\_\_\_ ( А.Е. Исаев )

Слесарь-сантехник \_\_\_\_\_ ( В.В. Епищенков )

КВС кв № 12 МКД адрес: Ленинградский, 107 \_\_\_\_\_