

« 17 » 06 2024 г.

АКТ

гидравлического испытания внутренней системы отопления

Потребитель: МКД *Метротранс 65*

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

инженер – сантехник ООО «ТЭК» Лапа Р.А.

слесарь – сантехник ООО «ТЭК» Епищенко В.В.

Директор ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ» Шрейбер В.Т.

представитель т/снабжающей организации инженер цеха теплосети ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» *Ше.рей 9П*

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание внутренней системы отопления жилого дома по ул. *Метротранс 65*

При осмотре установлено:


- 1. Гидравлическое испытание производилось давлением 0,6 МПа (6 кгс/см²) в течении 10 мин., падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см²).
- 2. При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение: На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Теплопотребляющая установка МКД *Метротранс 65* выдержала испытание и пригодна к эксплуатации в Отопительно-зимний период 2024 - 2025гг.

Члены комиссии:

(подпись)
(подпись)
(подпись)
СХ



ОДС КРАСЭКО - ЭЛЕКТРО

Лапа Р.А.

(Ф.И.О.)

Епищенко В.В.

(Ф.И.О.)

Шрейбер В.Т.

(Ф.И.О.)

Ше.рей 9П

(Ф.И.О.)