

АКТ

проверки качества коммунальной услуги по горячему водоснабжению

по адресу: Ленинградский 69 № 118

от « 29 » 09 2023 г.

Комиссия в составе представителей:

ООО «ТЭК» Энергосервис - Союзэнерго - Энергетик ООО Р.О.

ООО «КРАСЭКО - ЭНЕРГЕТИК» _____

Потребителя № 118 /

Провела проверку качества коммунальной услуги по горячему водоснабжению

по адресу: Ленинградский 69 № 118

по заявке № _____ от _____ на Выяснить причину
отказа горячей воды от подачи

УСТАНОВЛЕНО:

1. Температура горячей воды в квартире в точках водоразбора: _____

кухня; 67°C.
Сброс 3 минуты

_____ при норме 60 – 75 градусов

Замеры температуры воды выполнены СПИРТОВЫМ ТЕРМОМЕТРОМ.

2. Прочее _____

3. Параметры теплоносителя в ИТП при температуре наружного воздуха +5 градусов.

- температура воды в системе ГВС 69 при норме 60 – 75 градусов.

- температура прямой сетевой воды 69 при норме _____ градусов.

- температура обратной сетевой воды _____ при норме _____ градусов.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

1. _____ факт нарушения качества коммунальной услуги
(Установлен, подтверждён, отсутствует) по горячему водоснабжению

Отклонение температуры горячей воды в точках водоразбора квартиры, дома (ниже
нормативной) _____

(при тем. воды ниже 57 градусов указать разницу температур (60 – тв = t); при температуре воды
ниже 40 градусов указать температуру воды тв).

2. Причиной нарушения качества коммунальной услуги по горячему водоснабжению является:

Иванов П.А. | /
№ 118 | /
|
|

1 ЭКЗ. АКТА ПОЛУЧИЛ

/

Иванов П.А. «29» 09.2023