

ООО «ТЭК»

Акт № 261124
О выводе из эксплуатации оборудования.

г. Железногорск

«23» декабря 2024г.

Адрес: Ленинградский 69 ввод 2

Инженер КИПиА ООО «ТЭК» Косяков Г.С. установил:

Прибор учета ГВС подающий ВСТ 32 № 19339437 имеет эксплуатационный износ, вследствие чего механика прибора перестала работать, что подтверждается отчетом суточных параметров теплоснабжения за период с 23.11.24 по 22.12.24г. и проверкой прибора и его подключения по месту установки.

Причина неисправности: Прибор учета ГВС подающий имеет эксплуатационный износ, вследствие чего механика прибора перестала работать.

Для продолжения работы узла учёта требуется восстановить работоспособность прибора ГВС подающего путем его замены на аналогичный по характеристикам с действующей поверкой.

Инженер КИПиА ООО «ТЭК» Косяков Г.С.



