

«31» 07 2023г.

АКТ

гидравлического испытания внутренней системы отопления

Потребитель: МКД ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ 69 ИТП 1,2

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

инженер – сантехник ООО «ТЭК» Лапа Р.А.

слесарь – сантехник ООО «ТЭК» Епищенко В.В.

Директор ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ» Шрейбер В.Т.

представитель т/снабжающей организации инженер цеха теплосети ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» _____

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание внутренней системы отопления жилого дома по ул. **ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ 69**

При осмотре установлено:

1. Гидравлическое испытание производилось давлением 0,6 МПа (6 кгс/см²) в течении 10 мин., падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см²).

2. При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение: На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Теплопотребляющая установка МКД ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ 69 ИТП 1,2 выдержала испытание и пригодна к эксплуатации в Отопительно-зимний период **2023 - 2024гг.**

Члены комиссии:

_____	_____
(подпись)	(Ф.И.О.)
_____	_____
(подпись)	(Ф.И.О.)
_____	_____
(подпись)	(Ф.И.О.)
_____	_____
(подпись)	(Ф.И.О.)

