

	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (Ф.И.О.)

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Следы утечки масла	Инд. н.о	29.02.2024
2	редуктора на привод обратной шестерни О.С.	ИСП	—
3	Узел вала двигателя противовеса	И	И
4	Не отрегулирован замок № 2 25	И	И

Рекомендации

Устранить выявленные нарушения в рекомендованные сроки

Специалист  ООО «НЛК»
СПЕЦИАЛИСТ ЛИЛ И Ц
АНТОНЮК Ю. Д.
Антонюк Ю.Д.
(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта  Харитонов А.В.
(ФИО)

Представитель специализированной лифтовой организации  Трифанов И.О.
(ФИО)

