

« 8 » 06 2022г.

АКТ

гидравлического испытания внутренней системы отопления

Потребитель: квартира 107

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

инженер – сантехник ООО «ТЭК» Лапа Р.А.

слесарь – сантехник ООО «ТЭК» Епищенков В.В.

Директор ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ» Шрейбер В.Т.

представитель т/снабжающей организации инженер цеха теплосети ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» \_\_\_\_\_

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание внутренней системы отопления жилого дома по ул.

квартира 107

При осмотре установлено:




1. Гидравлическое испытание производилось давлением 0,6 МПа (6 кгс/см<sup>2</sup>) в течении 10 мин., падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см<sup>2</sup>).

2. При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение: На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Теплопотребляющая установка квартира 107 выдержала испытание и пригодна к эксплуатации в Отопительно-зимний период 2022-2023гг.

Члены комиссии:

 (подпись)	<u>Лапа Р.А.</u> (Ф.И.О.)
 (подпись)	<u>Епищенков В.В.</u> (Ф.И.О.)
 (подпись)	<u>Шрейбер В.Т.</u> (Ф.И.О.)
_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)

