

	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (Ф.И.О.)

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Шум редуктора и привода	Классиф. по шуму	29.02.2024г
2	Защелки проточки металла редуктора и привода	—	—
3	Смещение шкива	—	Контроль при п.с
4	Расстояние между рамой и обрамлением 1-го этажа более 2 мм	п.5.3.1.4	29.02.2024г
5	Смещение выдержившей балки на прогибываемой	Классиф. по шуму	—
6	Не обрешетка балки рамой под 595	—	—

Рекомендации

Устранить выявленные нарушения в рекомендованные сроки

Специалист _____

Антонюк Ю.Д.
(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта _____

Харитонов А.В.
(ФИО)

Представитель специализированной лифтовой организации _____

Трифанов И.О.
(ФИО)



[Signature]
Подпись

[Signature]
Подпись