

КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г. Красноярск		БИК	040407627
Банк получателя		Сч. №	30101810800000000627
ИНН 2452047907	КПП 245201001	Сч. №	40702810031000032406
ООО "ТЭК+" Получатель			

Счет на оплату № 269 от 14 мая 2025 г.

Поставщик ООО "ТЭК+", ИНН 2452047907, КПП 245201001, 662970, Красноярский край, (Исполнитель): Железногорск г, Курчатова пр-кт, дом 51, офис 310, тел.: 209-66-33

Покупатель ООО УО "БАЛТИЙСКАЯ", ИНН 2452047329, КПП 245201001, 662978, Красноярский край, (Заказчик): Железногорск г, Ленинградский пр-кт, дом 20, квартира 106

Основание: Договор № 14 от 03.08.2020

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Водосчетчик (120°C, 260мм, 0,07/3,5/7) ВСКМ90 -25 ДГ с импульсным выходом (с КМЧ) на МКД по адресу п/л-18 п/и	1	шт	7 959,86	7 959,86

Итого: 7 959,86

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 7 959,86

Всего наименований 1, на сумму 7 959,86 руб.

Семь тысяч девятьсот пятьдесят девять рублей 86 копеек


Внимание!

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель



Косяков К. С.

Бухгалтер

Косяков К. С.

№ 225 Отпущено 29.05.25

Мурин

Балбасов

ООО «ТЭК»

Акт № 230425

О выводе из эксплуатации оборудования.

г. Железногорск

«23» апреля 2025г.

Адрес: Ленинградский 18 ввод 1

Инженер КИПиА ООО «ТЭК» Косяков Г.С. установил:

Прибор учета ХВС подающий ДУ 25 ВСТ № 14574961 имеет эксплуатационный износ, вследствие чего механика прибора перестала работать, что подтверждается отчетом суточных параметров за период с 23.03.25 по 22.04.25г. и проверкой прибора и его подключения по месту установки.

Причина неисправности: Прибор учета ХВС подающий имеет эксплуатационный износ, вследствие чего механика прибора перестала работать.

Для продолжения работы узла учёта требуется восстановить работоспособность прибора ХВС подающего ДУ 25 путем его замены на аналогичный по характеристикам с действующей поверкой.

Инженер КИПиА ООО «ТЭК» Косяков Г.С.

