

«18» 05 2024г.

АКТ

гидравлического испытания ИТП

Потребитель: Летучий 69

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

инженер – сантехник ООО «ТЭК» Лапа Р.А. _____

слесарь – сантехник ООО «ТЭК» Епищенко В.В. _____

Директор ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ» Шрейбер В.Т _____

представитель т/снабжающей организации инженер цеха теплосети ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» _____

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание ИТП жилого дома по ул. Летучий 69

При осмотре установлено:

1. Гидравлическое испытание производилось давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²) в течении 10 мин., падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см²).


2. При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Тепловой пункт МКД Летучий 69 выдержал испытание и пригоден к эксплуатации в Отопительно-зимний период 2024 - 2025гг.

Члены комиссии:


(подпись)

Лапа Р.А.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Епищенко В.В.
(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)