

Балтийская

АКТ № 92

ОБСЛЕДОВАНИЯ

Г. Железногорск

Красноярского края

« 26 » июня 2025 г.

23 час. 10 мин.

Комиссией ОДС ООО «ТЭК» в составе : председателя нач-ка смены . _____ и
членов : _____

с участием заявителя : Сыч Павел Леонид.

проживающего ул. Ленин. пр 20 , сообщившего : _____

о затоплении

а также иных лиц, очевидцев : _____

составила настоящий акт осмотра, обследования для установления причин

Обследованием установлено : в кв. № 51 расположенной на 4 этаже подъезд № 2

место, наличие поврежденного имущества, предметов, которыми может быть
причинено повреждение и др. вещественных признаков обстоятельств событий (с указанием расстояний от имеющих
значение элементов здания , конструктивных узлов и др.)

по ул. _____

НА МОМЕНТ ОСМОТРА:

По всей квартире на полу стояла
вода, раковина кухни полная канализационной
водой

Состояние здания, сооружения, его элементов, могущих влиять на факт нештатной ситуации:

Причина происшествия: в кв. № 51 расположенной на _____ этаже подъезд № _____

По ул. Ленинградский пр. 20, мгновенный засор
по кухонному стояку канализации,

(при невозможности установления указать: «на момент обследования установить причину происшествия _____ не представляется возможным. Оборудование _____ находится в исправном состоянии»)

Иные обстоятельства (примечание): _____

К акту прилагается _____

Акт прочитан, содержание и результаты обследования (осмотра) записаны правильно.

Председатель комиссии: _____ (А.С. Рядихин)

Члены комиссии: Бурнашов С.В. (Рядихин)

Заявитель: Сыч П.А. (Сыч)

Очевидцы: _____ (_____)

_____ (_____)