

« 22 » апреля 2020 г.

**Акт № А- 876**  
**периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Микиным И.С.

В присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт:

Инженера участка ООО «Спец Сервис» Глухова П.Е.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта: Специалиста по организации безопасной эксплуатации

лифтов. МП «ГЖКУ» Плотникова Н.Е.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Адрес установки: г. Железногорск, пр. Ленинградский, д. 22, Лифт А.

Заказчик (владелец): МП «ГЖКУ»

Идентификационный (учетный, заводской, регистрационный) номер лифта: 24296

Завод изготовитель: ООО «Отис-лифт»

Тип лифта: пассажирский. Otis 1000R

Тип привода лифта: электрический

Тип привода дверей кабины: автоматический

Заводской номер лифта: В7NH1221

Скорость: 1.0 м/с

Грузоподъемность: 400 кг

Количество остановок: 12

Высота подъема: 33.0 м

Дата изготовления: апрель 2007 г.

Дата ввода в эксплуатацию: 27.07.2008 г.

Наличие диспетчерской связи (да/нет): да

Тип диспетчерской связи (при наличии): Объ

Дата следующего обследования (дата окончания назначенного срока службы): 07.2033 г.

месяц, год

**Результат периодического технического освидетельствования**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.



При периодическом техническом освидетельствовании выявлено:

Таблица 1.

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
1.	Не выявлено	-
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
« _____ »	_____ 20 г.	_____
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(ФИО)
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2.

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Не функционирует информационное табло на первой посадочной площадке	Техническая документация лифта.	До 22.05.2020 г.
2.	Не функционирует аварийное освещение кабины лифта.	Техническая документация лифта.	До 22.05.2020 г.
3.	Не функционирует освещение площадки перед дверью в машинное помещение.	ГОСТ Р 53780-2010 п.	До 22.05.2020 г.
4.	Ослаблено крепление контргаек на шпильках подвески кабины лифта.	Техническая документация лифта.	До 22.05.2020 г.
* Заполняется в формате - до « _____ » _____ 20 г.			


### Рекомендации


Продолжить использование лифта по назначению.

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Очередное периодическое техническое освидетельствование провести не позднее апреля 2021 г.


Специалист



 / И.С. Микин /  
подпись / ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель заказчика: Специалист по организации безопасной эксплуатации лифтов МП «ГЖКУ»

 / Н.Е. Плотников /  
подпись / ФИО

Представитель обслуживающей организации: Инженер участка ООО «Спец Сервис»

 / П.Е. Глухов /  
подпись / ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего периодического технического освидетельствования.



« 22 » апреля 2020 г.

### Акт № А- 877

#### периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Микиным И.С.

В присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт:

Инженера участка ООО «Спец Сервис» Глухова П.Е.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта: Специалиста по организации безопасной эксплуатации

лифтов, МП «ГЖКУ» Плотникова Н.Е.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Адрес установки: г. Железногорск, пр. Ленинградский, д. 22, Лифт Б.

Заказчик (владелец): МП «ГЖКУ»

Идентификационный (учетный, заводской, регистрационный) номер лифта: 24298

Завод изготовитель: ООО «Отис-лифт»

Тип лифта: пассажирский, Otis 1000R

Тип привода лифта: электрический

Тип привода дверей кабины: автоматический

Заводской номер лифта: B7NH1222

Скорость: 1,0 м/с

Грузоподъемность: 1000 кг

Количество остановок: 12

Высота подъема: 33,0 м

Дата изготовления: апрель 2007 г.

Дата ввода в эксплуатацию: 27.07.2008 г.

Наличие диспетчерской связи (да/нет): да

Тип диспетчерской связи (при наличии): Объ

Дата следующего обследования (дата окончания назначенного срока службы): 07.2033 г.

месяц, год

#### Результат периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.



При периодическом техническом освидетельствовании выявлено:

Таблица 1.

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
1.	Не выявлено	-
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
« _____ »	_____ 20 г.	_____
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(ФИО)
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2.

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Не функционирует информационное табло на первой посадочной площадке.	Техническая документация лифта.	До 18.05.2019 г.
2.	Не функционируют сегменты информационного табло в кабине лифта.	Техническая документация лифта.	До 18.05.2019 г.
3.	Не функционирует аварийное освещение кабины лифта.	Техническая документация лифта.	До 18.05.2019 г.
4.	Не функционирует одна лампа освещения в кабине лифта.	Техническая документация лифта.	До 18.05.2019 г.
5.	Отсутствуют возвратные пружины замком ДШ 8, 11 этажей.	Техническая документация лифта.	До 18.05.2019 г.
* Заполняется в формате - до «__» __ 20__ г.			

### Рекомендации

Продолжить использование лифта по назначению.

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Очередное периодическое техническое освидетельствование провести не позднее апрель 2021 г.

Специалист



\_\_\_\_\_ /

И.С. Микин /  
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель заказчика: Специалист по организации безопасной эксплуатации лифтов МП «ГЖКУ»

\_\_\_\_\_ /

Н.Е. Плотников /  
ФИО

Представитель обслуживающей организации: Инженер участка ООО «Спец Сервис»

\_\_\_\_\_ /

П.Е. Глухов /  
ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего периодического технического освидетельствования.