

Внимание! Настоящее заключение хранить с паспортом лифта

А.М. Кокорев
инициалы, фамилия

Штамп подпись

000 ЛИС
ЭКСПЕРТ
КОКОРЕВ А.М.

Эксперт

8. Условия и возможные сроки продления использования лифта

1. На основании результатов обследования установлено, что состояние оборудования лифта, лифтовой системы безопасности лифта, допускает возможность дальнейшей эксплуатации лифта при условии:

- а) устранения дефектов, несоответствий, указанных в Таблице № 2 в установленных сроки;
- б) использования лифта по назначению и в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации;
- в) соблюдения правил и условий эксплуатации лифта;

проведения оценки соответствия в форме периодического и частичного технического обследования в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53783-2010.

8.2. Техническое состояние оборудования и металлоконструкций допускает продление срока службы лифта до мая 2023 года при соблюдении условий, указанных в п. 8.1 настоящего заключения.

Модернизацию или замену лифта владельцу лифта рекомендуется провести не позднее окончания срока продления использования лифта.

7. Необходимые мероприятия и сроки выполнения мероприятий по обеспечению соответствия лифта требованиям ТР ТС 011/2011

1. Для обеспечения соответствия лифта требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» и взаимосвязанными с ним стандартами владельцу лифта рекомендуется принять решение о модернизации или замены лифта до 15 февраля 2025 года. В случае принятия решения о модернизации, в ходе ее выполнения необходимо:

- а) привести техническую документацию, указанную в Таблице 3, в соответствие с требованиями ГОСТ Р 53780-2010.
- б) выполнение металлоконструкций лифта допускает проведение модернизации лифта без замены направляющих кабин и противовеса, а также элементов их крепления.