

2. Краткая техническая характеристика и назначение лифта

8502л, Енисейский округ Госоргтехнадзора	Регистрационный номер
64967	Заводской номер
пассажирский	Назначение (в соответствии с паспортом лифта)
Модель (индекс) лифта	Завод-изготовитель
КМЗ	Год изготовления
16.03.1994 г.	Дата ввода лифта в эксплуатацию
400	Номинальная грузоподъемность, кг
1,0	Номинальная скорость, м/с
12	Число остановок (этажей)
30,8	Высота подъема, м
глухая	Тип шахты (глухая, металлосетчатая, приставная, и т.д.)
верхнее	Расположение машинного помещения (верхнее, нижнее, без машинного помещения)
электрический	Привод лифта
автоматический	Привод дверей шахты

3. Сведения об использованных при проведении обследования средствах измерений

№ п/п	Перечень средств измерений, использованных при испытаниях (наименование, тип (марка), заводской номер)	Диапазон измерений	Класс точности, погрешность измерений	Свидетельство о поверке (номер, дата, срок действия)	Наименование организации, выполнявшей поверку
1.	Акселерометр персональный специализируемый по лифтам PALS зав. № 000133	(-50 ÷ +50) м/с ² (-80 ÷ +80)°	(0,1+0,02a) м/с ² (0,1 + 0,02φ)	№ 253/1386-2019 от 24.12.2019 г. (1 год)	ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
2.	Тахометр ПрофКип ТП-36 зав. № S867390	(0,5 ÷ 19999) об/мин (при контактном способе измерения)	0,01 (0,05 - 99,99) м/мин ±(0,001x+1) е.м.р.	№ 15572 до 11.05.2021 г. (1 год)	ООО «ИНЭКС СЕРТ»
3.	Лазерный дальномер ADA Cosmo 50, №004898	(0,05 ÷ 50) м	±1,5 мм	№ 2952 от 01.08.2019 г. (1 год)	ООО «ИНЭКС СЕРТ»
4.	Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 зав. № 10181	(0 ÷ 125) мм	±0,05 мм	№ 970/05 от 20.05.2019 г. (2 года)	ООО «СДС-СЕРТ»
5.	Штангенрейсмас ШР-250-0,05 зав. № С1102242875	(0 ÷ 250) мм	±0,05 мм	№ 15576 до 11.05.2021 г. (1 год)	ООО «ИНЭКС СЕРТ»
6.	Лупа измерительная ЛИ-3-10х зав. № 9	(-7,5 ÷ +7,5) мм	±0,1 мм	№ 15573 до 11.05.2021 г. (1 год)	ООО «ИНЭКС СЕРТ»
7.	Линейка металлическая Л-300, уч. № 44	(0 ÷ 300) мм	±0,10 мм	Свидетельство о поверке № 15574 до 11.05.2021 г. (1 год)	ООО «ИНЭКС СЕРТ»